



WW-Bereitung gemäß TAB-Anschlußschema IV  
Zeichn. Nr. 103 - 09 - 009

- |                                  |                                 |   |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Absperrarmatur                 | 8 Stellglied - Temperaturregung | 15 Kreislumppe mit Antrieb durch Elektromotor |
| 2 Temperaturanzeige / Tauchhülse | 9 Wärmetauscher                 | 16 Rückschlagklappe                           |
| 3 Druckanzeige / Manom. Hahn     | 10 Zentral-Regelgerät           | 17 Heizanlage                                 |
| 4 Wärmemengenzähler              | 11 Aussenfühler                 | 18 Absperrventil mit stetigem Stellverhalten  |
| 5 Volumenstromregler             | 12 Sicherheitstemperaturwächter | 19 Kappenventil                               |
| 6 Schmutzfänger                  | 13 Ausdehungsgefäß              |   |
| 7 Entleerung / Entlüftung        | 14 Sicherheitseckventil         |   |

Bereich A : Versorgungsnetz FVU  
 Bereich B : Hausanschlußstation  
 Bereich C : Abnehmeranlage  
 Der Eigentum- und Betreuungsumfang des Kunden beginnt bei IWV-eigenen Stationen bei "C"  
 Die mit \* bez. Geräte verbleiben immer im Eigentum und Betreuungsumfang des FWU  
 Primärseite: Armaturen PN 25/16, Betriebsdruck 16 bar

Stand: März 2014

Zeichn.-Nr.: 103 - 09 - 400 A		<b>FERNWÄRMEVERSORGUNG ILMENAU</b>	<b>TAB-Anschlußschema II</b> Anschluß WW-Bereitung auf der Sekundärseite	 ILMENAUER - WÄRMEVERSORGUNG GmbH
Maßst.:	Datum: 03.06.2003			
Abt.: SFW -T-A3	geändert: Beck			