


Ausblaseleitung muß in  
frostsicheren Bereich münden

KW Anschluß nach  
DIN 1988 und  
dem AD-Merkblatt

- 1 Absperrarmatur
- 2 Sicherheitseckventil
- 3 Speicherfühler
- 4 Ladepumpe
- 5 Zirkulationspumpe

Liefer- und Installationsumfang  
muss im Einzelfall festgelegt werden.

Stand: März 2016

Zeichn.-Nr.: 103 - 09 - 009 D		FERNWÄRMEVERSORGUNG	TAB-Anschlußschema IV	 ILMENAUER WÄRMEVERSORGUNG GmbH
Maßst.:	Datum: 10.03.1992	ILMENAU	WW-Bereitung mit Speichersystem für Anschluß an ein Sekundärsystem	
Abt.: T-A3	gez.: Fries geändert: Beck			